

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

Informe de análisis

RUBERTE, S.L.

C/ BUENOS AIRES N° 49 - POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA -
50198 LA MUELA
ZARAGOZA

Código	20192258	
Fecha entrada	22/03/2019	8:25
Fecha inicio	22/03/2019	
Fecha fin	29/03/2019	

Datos aportados por el cliente

Muestra tomada por	Solicitante	Fecha toma muestra	21/03/2019
Matriz	Agua consumo humano		
Procedencia/P.Muestreo	LAS LOMAS PM FUENTE ZONA DEPORTIVA (92476)		
Tipo de Envase	Estéril con tiosulfato sódico; plástico	Cantidad	500 ml + 500 ml
Medidas InSitu (*)	pH 7,2; Cloro libre: 0,56 ppm		

Parámetros	MÉT. ENSAYO	RESULTADO	UND	INCERT.	LÍMITE LEGISLACIÓN	
Conductividad (a 20°C)	IME-2 (ref. SM 2510B)	601	µS/cm		2500 RD140/2003	(*)
pH	IME-1 (ref. SM 4500-H+B)	7,8	Unidades pH		6,5-9,5 RD 140/2003	(*)
Turbidez	IME-4 (EN ISO 7027)	<0,5	UNF		5 RD140/2003	(*)
Amonio	IME-26	<0,1	mg/L		0,5 RD140/2003	(*)
Olor	IME-28	1	Dilución		3 a 25°C RD 140/2003	(*)
Sabor	IME-28	1	Dilución		3 a 25°C RD 140/2003	(*)
Color	IME-27	0	mg/L Pt-Co		15 RD140/2003	(*)
Recuento de Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	ufc/100 ml		0/100 ml RD140/2003	
Recuento de Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	ufc/100 ml		0/100 ml RD140/2003	
Indice de Langelier	Cálculo	0,19			-0,5 a 0,5	(*)

Observaciones

La incertidumbre asociada a los resultados de los ensayos, cuando sea de aplicación, están calculadas y a disposición del cliente que la solicite.

Nilsson Laboratorios S.L.
Zaragoza, a 04 de abril de 2019

Yolanda Funes
Resp. Calidad y M.A.

Olga Berges
Resp. Lab. Físico-Químico

NILSSON LABORATORIOS
C.I.F. - B-99030819
C/Uruguay, Parcela 4, Nave 5
Polígono Centrovía
50198 LA MUELA (Zaragoza)
Tel. 976 144 413 - Fax 976 149 197
www.nilssonlaboratorios.com - info@nilssonlaboratorios.com

NILSSON LABORATORIOS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3135, Libro 0, Folio 63, Hoja Z-36836, Inscripción 1ª - C.I.F. - B99030819 - Domicilio fiscal: C/Uruguay, Parcela 4 Nave 5, Polígono Industrial Centrovía, 50198 - La Muela (Zaragoza)